

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. Termék megnevezése: MOZA cementlap
2. Rendeltetése: beltéri burkolólap.
3. Gyártó: **MOZA Kft.**
8451 Ajka-Padragkút, Szőlőhegyi u 01325
4. A teljesítmény állandóság értékelése és ellenőrzése: a 3. és 4. rendszer szerint készült.
A mozaiklapok MSZ-EN 13748-2:2004. sz. szabvány alapján a típusvizsgálatot végezte:
ÉMI Nonprofit Kft Nyugat- és Közép-dunántúli Anyagvizsgáló Laboratórium
8200 Veszprém, Dózsa György u. 34.
Vizsgálatot végző személy: Jády Péter és Horváth Viktor vizsgáló technikusok
Vizsgálat naplósorszáma: Veszlab-17:70
5. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Termékjellemzők	Követelmény	Teljesítmény/Osztályba sorolás	Alapul szolgáló szabvány
Élhossz állandóság	±0,3%	megfelel	MSZ EN 13748 2:2004
Vastagság állandóság	±2mm	megfelel	MSZ EN 13748 2:2004
Élek egyenessége	≤0,3%	megfelel	MSZ EN 13748 2:2004
Látszó felület egyenletessége	≤0,3%	megfelel	MSZ EN 13748 2:2004
Kopóréteg vastagsága	min 4mm	4mm Th I	MSZ EN 13748 2:2004
Vízfelvétel	≤0,4g/cm ³	0,022g/cm ³ megfelel	MSZ EN 13748 2:2004
Termékjellemzők	Követelmény	Teljesítmény/Osztályba sorolás	Alapul szolgáló szabvány
Kopásállóság	≤18cm ³ /50m ²	6,8cm ³ /50cm ² 4. I osztály	MSZ EN 13748 2:2004
Hajlítószilárdság	5MPa (min 4MPa)	10,8 MPa 3. UT osztály	MSZ EN 13748 2:2004
Csúszásmentesség	-	alapértelmezetten megfelel	MSZ EN 13748 2:2004
Tűzvédelmi osztályba sorolás	-	A1	MSZ EN 13748 2:2004 2000/553/EC

6. Az I-es pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel az 5. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
7. A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelet (2011 március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint lett kiállítva.
8. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 2. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Kauker Szilvia
cégvezető

Budapest, 2015. május 5.